

Мозырский межрайонный отдел Гомельского областного управления Госпромнадзора информирует.

Сведения о типичных нарушениях в области обеспечения промышленной безопасности, выявляемых при проведении надзорно-профилактических мероприятий, а именно:

отсутствует лицензия (либо не заключен договор со специализированной организацией);

не вносятся изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, при наличии изменений наименования и юридического адреса субъекта, учетного номера плательщика, состава опасного производственного объекта (далее – ОПО), технических характеристик потенциально опасного объекта (далее – ПОО), их регистрационных номеров и т.д;

отсутствует Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля;

не проводится проверка знаний рабочих в объеме локальных правовых актов, определяющих требования промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их функциональные обязанности, с учетом особенностей технологических процессов;

лица, ответственные за безопасную эксплуатацию, не прошли подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности;

не проводится в установленные сроки техническое освидетельствование (далее – ТО), техническое диагностирование (далее – ТД) ПОО;

не укомплектован штат работников, осуществляющих эксплуатацию ОПО (ПОО) и обеспечивающих промышленную безопасность;

не назначены лица, ответственные за осуществление производственного контроля;

не назначены лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ПОО;

не проводится подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ПОО перед прохождением их первичной проверки знаний и с установленной в правилах периодичностью;

не создана комиссия для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности или состав такой комиссии не соответствует требованиям законодательства;

работники (председатель комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, специалист, ответственный за осуществление производственного контроля) не прошли внеочередную

проверку знаний по вопросам промышленной безопасности при изменении актов законодательства в области промышленной безопасности, соблюдение которых входит в их обязанности;

в удостоверениях на право обслуживания ПОО заполнены не все разделы (отсутствуют фотография, наименование квалификационного разряда по профессии рабочего, наименование и номер документа об образовании и др.);

не назначен работник, замещающий лицо, ответственное за осуществление производственного контроля (в случае болезни, командировки, отпуска и в иных случаях), прошедший проверку знаний в установленном порядке;

не назначен работник, замещающий лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ПОО (в случае болезни, командировки, отпуска и в иных случаях), прошедший проверку знаний в установленном порядке;

не обеспечено обучение работников действиям в случае аварии или инцидента: отсутствует план локализации и ликвидации аварий и инцидентов, не представлены документы, подтверждающие проведение учебных тревог, учебно-тренировочных занятий;

отсутствует журнал учета аварий и инцидентов.

Также, обращаем внимание на нарушения, выявляемые при осуществлении надзорно-профилактических мероприятий в отношении оборудования, работающего под давлением:

ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования не оформлен приказом эксплуатирующей организации.

на маховиках арматуры отсутствуют обозначения направления вращения;

инструкция по эксплуатации оборудования, работающего под давлением, не соответствует требованиям Правил;

на шкале манометра не нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего рабочему давлению;

на табличке оборудования, работающего под давлением, не актуализирована информация о числе, месяце и годе следующего ТО;

приборы измерения давления (манометры), установленные на оборудовании, работающем под давлением, эксплуатируются с истекшим сроком поверки;

не обеспечен химический контроль за качеством питательной, сетевой, подпиточной воды котлов.

Старший государственный инспектор
Мозырского межрайонного отдела
ГОУ Госпромнадзора С.Ю.Леднёв